

Tervezett távhővezeték			
DN/øD	A	B	e
150/ø250	200	600	1900
125/ø225	200	625	1900
125/ø225	200	425	1500
80/ø160	200	490	1500
65/ø140	150	535	1500
65/ø140	150	150	730

MEGJEGYZÉS:

A kivitelezés során be kell tartani az MSZ7487, MSZ151, MSZ1585, MSZ13207 szabványokban, valamint az 1/1967(IV. 28) NIM11/1984(VII.22) IPM rendeletben foglaltakat. Fenti szabványok és rendeletek betartása kötelező.

A kábel biztonsági övezetében csak kézi földmunka végezhető. A munkák megkezdését az építés előtt 5 nappal be kell jelenteni a közműtulajdonosnak. A kivitelezés csak szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A keresztezett földkábel vastagfalú, osztott műanyag védőcsőbe kell behelyezni és a félcsövek állékonyságát tekerccseléssel biztosítani kell. A védőcső hossza min. 1 m lehet.

Az áramszolgáltató szakfelügyelete jogosult az építési naplóba bejegyezni.


A kábel védelmére kialakított V-alakú favályút az árok teljes szélességében meg kell építeni és a tartópallóhoz való biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

A kábel ill. a munkaárok betemetése a szakfelügyelet jóváhagyásával történhet.

Eltetetés előtt az áramszolgáltató részére be kell nyújtani az esetleg előírt szigetelés-vizsgálati és egyéb bizonylatokat.

Kábelsértés esetén azonnal értesíteni kell az áramszolgáltatót.

Vonatkozó terv: 2017/03-G-100 Nyomvonalrajz

<div>Tervező:</div> <div></div> <div>CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu</div>		<div>Megbízó:</div> <div>Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.</div>	<div>Tervtípus:</div> <div>Kiviteli</div>	<div>Dátum:</div> <div>2017.04.</div>
<div>Tervező</div> <div>Balogh József</div>		<div>Tárgy:</div> <div>Primer távhőrendszeri korszerűsítés dunakeszi távhőrendszerben 1. szakasz</div> <div>Keresztező kábelek védelme</div>	<div>Méretarány:</div> <div>-</div>	<div>Rajzméret:</div> <div>A4</div>
<div>Szerkesztő</div> <div>Galambos Zita</div>			<div>Rajkszám:</div> <div>2017/03-G-104</div>	
<div>Ellenőr</div> <div>Kerekes Balázs</div>			<div>Revízió:</div> <div>0</div>	
<div>Ügyvezető</div> <div>Balogh József</div>			<div>Oldal:</div> <div>1/1</div>	